



ORDIN Nr. _____

Având în vedere Referatul înregistrat la ISCIR sub nr. 89/08.01.2013 emis de Direcția Inspecție, Supraveghere a Pieței și Reglementare - Serviciul Inspecție, Reglementare Domeniul Clasic din cadrul ISCIR;

Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată;

Ținând seama de prevederile art. 2, lit. b) și art. 5, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu Ordinul nr. 941/2012 emis de către Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri;

Inspectorul de Stat Șef al ISCIR emite următorul

ORDIN

Art.1. Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă măsurile privind îmbunătățirea securității ascensoarelor de persoane existente, după cum urmează:

- a) Iluminatul puțului ascensorului: puțul ascensorului trebuie prevăzut, cel puțin, cu o instalație de iluminat electric permanent, conform cerințelor standardelor aplicabile.
- b) Evitarea riscului de cădere a persoanelor în puțul ascensorului: ascensoarele trebuie dotate, cel puțin, cu un dispozitiv tip apărătoare/sorț, care poate fi fixă/fix sau telescopică/telescopic, conform cerințelor standardelor aplicabile.

Lista standardelor aplicabile este următoarea:

1. SR EN 81 – 80: 2004 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătățirea securității ascensoarelor de persoane și a ascensoarelor de material și persoane existente;
2. SR EN 81 – 21: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane și de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane și de materiale în clădiri existente;
3. SR EN 81 – 1 +A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice;
4. SR EN 81 – 2 +A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare hidraulice.

Art.2. Prevederile de la art.1. se vor aplica la ascensoarele aflate în funcțiune pe teritoriul României, mai puțin la cele care au fost fabricate/montate cu aceste dotari.



MINISTERUL ECONOMIEI
I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



Art.3. Lucrările privind dotarea ascensoarelor cu instalațiile/dispozitivele prevăzute în prezentul ordin se consideră lucrări de reparare și se efectuează cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.

Art.4. Prevederile de mai sus se aplică începând cu data de 01.07.2013 pentru fiecare ascensor care va fi scadent la verificarea tehnică periodică, urmând ca să se acorde o nouă scadență de funcționare doar în cazul dotării acestora conform prevederilor prezentului ordin.

INSPECTOR DE STAT ȘEF
ing. Răducanu Marian

Data _____